

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, обслуживанию, эксплуатации и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей за Ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.2, кв.39	обследование инженерных сетей			54/11
	ул.Гайдара, д.5, кв.56	обследование инженерных сетей			47/11
	ул.Гайдара, д.6, кв.19	развоздушивание стояка			66/11
	ул.Гайдара, д.6, кв.26	развоздушивание стояка			67/11
	ул.Гайдара, д.6, кв.32	развоздушивание стояка			69/11
	ул.Гайдара, д.6, кв.44	развоздушивание стояка			68/11
	ул.Горького, д.14, 5 под.	развоздушивание стояка			94/11
	ул.3.Косм., д.13, кв.66	обследование инженерных сетей			98,149/11
	ул.3.Косм., д.15, 6 под.	обследование инженерных сетей			204/11
	ул.3.Косм., д.15, кв.82	обследование инженерных сетей			190/11
	ул.Нагорная, д.7, кв.2	обследование инженерных сетей			110/11
	ул.Оплеснина, д.17, кв.22	обследование инженерных сетей			181/11
	ул.Оплеснина, д.18, кв.8	обследование инженерных сетей			126/11
	ул.Оплеснина, д.18, кв.8	заваривание свища на п/сушителе			136/11
	ул.Оплеснина, д.22, 3 под.	обследование инженерных сетей			143/11
	ул.Оплеснина, д.22, 2,3 под.	обследование инженерных сетей			137/11
	ул.Первом., д.2А, 1 под.	перепакровка радиатора по к/гайке			114/11
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
	ул.Гайдара, д.6, 2 под., подвал	смена трубопровода ст.д.57мм	м	4,5	52/11
		врезка в действующие сети д.15мм (стояк)	шт.	1	
		врезка в действующие сети д.20мм (стояк)	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	ул.Гайдара, д.9, кв.37,40	замена трубопровода ст.д.15мм автомобиль "Газель"	м. час	2,6 0,50	206/11
	ул.3.Косм., д.15, кв.88	демонтаж радиатора установка заглушек д.20мм ВР автомобиль "Газель"	шт. шт. час	1 2 0,50	189/11
	ул.Нагорная, д.4	замена крыловых задвижек на трубопроводе отопления в чердачном помещении			
	ул.Оплеснина, д.15	замена и установка запорной арматуры на трубопроводе отопления в подвальном и чердачном помещениях			
	ул.Оплеснина, д.18, кв.8	демонтаж регулировочного крана	шт.	1	136/10
		установка сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	1	
		установка сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	1	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	