

Отопление

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изме	Объе м	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.13, кв.12	обследование инженерных сетей			62/01
	ул.Горького, д.20, кв.49	обследование инженерных сетей			8/01
	ул. З.Косм., д.13, кв.9	обследование инженерных сетей			166/01
	ул.Оплеснина, д.16, кв.25	замена трубопровода ст.д.20мм	м.	1,4	
	ул.Оплеснина, д.17, "Бенилюкс"	замена трубопровода ст.д.57мм	м.	0,9	126/01
	ул.Первом., д.1, кв.6	ревизия пробки на радиаторе			4/01
	ул.Первом., д.13, кв.14	обследование инженерных сетей			7/01
2. Работы по текущему ремонту систем отопления					
	ул.Гайдара, д.3, подвал	замена задвижек по отоплению в чердачном и подвальном помещении			
	ул.Гайдара, д.4, подвал	замена задвижек по отоплению в чердачном и подвальном помещении			
	ул.Горького, д.14, кв.37	замена трубопровода ст.д.15мм	м.	2,3	145/01
	ул.Горького, д.14, кв.99	демонтаж крана д.15мм	шт.	1	136/01
		установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	
	ул.З.Косм., д.15, кв.50	демонтаж радиатора	шт.	1	113/01
		установка заглушек д.20мм	шт.	2	
	ул.З.Косм., д.15, кв.50	демонтаж заглушек	шт.	2	113/01
		установка радиатора чугун 6 секций	кВт	0,96	
		радиатор чугунный	сек.	6	
		установка прох.пробки д.20мм пр.	шт.	2	
		установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	2	
	ул.З.Косм., д.15, кв.88	арматура д.16мм	м.	0,6	113/01
		демонтаж заглушек	шт.	2	
	ул.Оплеснина, д.17, м-н "Бенилюкс"	установка радиатора биметал. 8 секций	кВт	1,152	29/1/01
		(материал жильца)			
		кронштейн для б/мет. радиатора	шт.	4	
		установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	2	
		контргайка д.20мм	шт.	2	
	ул.Первомайская, д.2А, т/у	установка прох.пробки д.20мм пр.	шт.	1	100/01
		установка сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт.	1	
	ул.Первомайская, д.2А, т/у	установка манометра	шт.	2	
		установка термометра	шт.	2	