Горячее водоснабжение					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул.Горького, д.1Б, кв.47	заваривание свища на п/сушителе			
	ул. З.Косм., д.13, кв.64	развоздушивание стояка ГВС			75/05
	ул. З.Косм., д.13, 6 под.	восстановление тепловой изоляции на 1-ом этаже			111/05
	ул. З.Косм., д.15, кв.8	развоздушивание стояка ГВС			24/05
	ул. З.Косм., д.15, кв.55	развоздушивание стояка ГВС			20/05
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.З.Косм., д.13, кв.94	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1,00	117/05
	ул.З.Косм., д.15, под.2,3,4, подвал	разборка тепловой изоляции д.76мм замена трубопровода ст.д.76мм переход св.д.76х57мм врезка в действуюшие сети д.25мм смена сгона в сборе д.25мм L=130мм приварка резьбы д.25мм врезка в действуюшие сети д.15мм сгон д.15мм L=110мм кран шаровый д.15мм г-ш	м. м. шт. врез. шт. шт. врез. шт. шт.	16,5 16,5 1 2 2 4 2 2 2	
	ул.З.Космод., д.15	замена циркуляционного насоса на системе горячего водоснабжения в подвале подъезда №1	шт.	1	26/05
	ул.Оплеснина, д.16, кв.2	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	1/05
	ул.Оплеснина, д.19, помещение т/у	замена трубопровода ст.д.50мм	м.	2,1	93/04