

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию,
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за Май месяц 2023 г.

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гайдара, д.5, кв.4	обследование инженерных сетей			24/05
	ул.Гайдара, д.5, кв.22	обследование инженерных сетей			84/05
	ул.Гайдара, д.9, кв.16	замена прокладки д.40мм	шт.	1	55/05
	ул.З.Косм., д.2Б, кв.20	обследование инженерных сетей			48/05
	ул.З.Косм., д.14, кв.2	обследование инженерных сетей			53/05
	ул.З.Косм., д.20, кв.10	развоздушивание стояка			41/05
	ул.Комсомол., д.14	обследование инженерных сетей			50/05
	ул.Комсомол., д.16	обследование инженерных сетей			47/05
	ул.Оплеснина, д.17, кв.17	обследование инженерных сетей			23/05
	ул.Оплеснина, д.18, кв.31	обследование инженерных сетей			51/05
	ул.Оплеснина, д.22, кв.67	обследование инженерных сетей			25/05
	ул.Первом., д.2/3, кв.11	смена сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	1	21/05
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара, д.7, кв.25	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. шт.	1 1	69/05
	ул.Гайдара, д.10	окраска трубопроводов отопления на первых этажах подъездов № 1, 2, 3, 5			
	ул.Гайдара, д.10, кв.79	замена трубопровода ст.д.20мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы в стояк)	м. врез.	4 2	26/1/05
	ул.З.Косм., д.20, кв.1	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.20мм L=150мм замена трубопровода ст.д.32мм отвод ст.д.32мм замена трубопровода ст.д.20мм замена трубопровода ст.д.15мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы в стояк) врезка в действующие сети д.15мм (подводы в стояк)	шт. шт. м. шт. м. м. врез. врез.	2 1 18 2 0,4 0,4 2 6	4/05
	ул.Оплеснина, д.18, кв.31	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.20мм L=150мм смена прох.пробки д.20мм пр.	шт. шт. шт.	1 1 1	51/05