

## Отопление

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение осеннего осмотра ВДИС				
	ул.Гайдара, д.4, кв.18	обследование инженерных сетей			64/10
	ул.Гайдара, д.5, 3 под.	развоздушивание стояка			180/10
	ул.Гайдара, д.7, кв.26	развоздушивание стояка			45/10
	ул.Гайдара, д.9, кв.12	развоздушивание стояка			179/10
	ул.Гайдара, д.9, кв.22	развоздушивание стояка			157/10
	ул.Гайдара, д.10, 2,3,4 под.	развоздушивание стояка			197,181/10
	ул.Гайдара, д.10, кв.37	развоздушивание стояка			81/10
	ул.Гайдара, д.10, кв.49	развоздушивание стояка			84/10
	ул.Гайдара, д.11, кв.5	развоздушивание стояка			47/10
	ул.Гайдара, д.13, кв.10	обследование инженерных сетей			43/10
	ул.Гайдара, д.13, кв.10	развоздушивание стояка			209/10
	ул.Горького д.1Б, кв.36	развоздушивание стояка			38,77/10
	ул.Горького д.1Б, кв.61	развоздушивание стояка			80/10
	ул.Горького д.1В, кв.34	обследование инженерных сетей			67/10
	ул.Горького д.1В, кв.48	обследование инженерных сетей			27/10
	ул.Горького д.14, библиотека	развоздушивание стояка			19/10
	ул.Горького д.20, кв.31	развоздушивание стояка			114,166/10
	ул.Горького д.20, кв.52,64	обследование инженерных сетей			56/10
	ул.3.Косм., д.2А, кв.32	развоздушивание стояка			54,63/10
	ул.3.Косм., д.4, кв.2	развоздушивание стояка			87/10
	ул.3.Косм., д.14, кв.2	обследование инженерных сетей			173/10
	ул.Нагорная, д.3, кв.6	развоздушивание стояка			119/10
	ул.Лермонтова, д.13, кв.7	обследование инженерных сетей			11/10
	ул.Оплеснина, д.17, кв.4	развоздушивание стояка			122/10
	ул.Оплеснина, д.17, кв.12	развоздушивание стояка			65/10
	ул.Оплеснина, д.20, кв.31	обследование инженерных сетей			20/10
	ул.Первомайская, д.2А, кв.3	обследование инженерных сетей			175/10
	ул.Первомайская, д.11, кв.13	обследование инженерных сетей			102,212/10
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара, д.4	тепловая изоляция трубопроводов отопления в подъезде № 3			
	ул.Гайдара, д.10, т/у	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	ул.Гайдара, д.10, кв.73	демонтаж крана	шт.	2	129/10
		установка заглушки д.15мм НР	шт.	2	
	ул.Гайдара, д.12, т/у	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.50мм г-г	шт.	1	
	ул.Горького, д.1Б, подвал (с торца справа)	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	
	ул.Горького, д.14	замена крана шарового фланцевого в ТУ	шт.	1	
	ул.Горького, д.14, т/у	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.25мм г-ш	шт.	1	
	ул.Горького, д.20, кв.41	смена прох.пробок д.20мм лев.	шт.	2	200/10
		установка крана "Маевского" д.20мм	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
	ул.З.Косм., д.2А, кв.11,12	демонтаж двухходового крана замена трубопровода ст.д.20мм приварка резьбы д.20мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиатору) смена прох.пробок д.20мм пр. установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт. м. шт. врез. шт. шт.	2 4,0 4 4 2 2	78/10
	ул.З.Косм., д.19, кв.7	установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	94/10
	ул.З.Косм., д.19	окраска и тепловая изоляция трубопроводов отопления в ТУ	шт.	1	
	ул.Оплеснина, д.15, кв.29	смена крана шарового д.20мм г-ш смена сгона в сборе д.20мм L=110мм смена бочонка д.20мм смена прох.пробок д.20мм пр. установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1 1	12/10
	ул.Оплеснина, д.16, кв.10 03.10.23г.	демонтаж радиатора установка заглушки д.15мм ВР	шт. шт.	1 2	26/10
	ул.Оплеснина, д.16, кв.10 04.10.23г.	демонтаж заглушек демонтаж двухходового крана замена трубопровода ст.д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы к радиатору) приварка резьбы д.15мм установка сгона в сборе д.15мм L=150мм смена прох.пробки д.15мм пр. установка радиатора чугун 3 секции (МС-140)	шт. шт. м. врез. шт. шт. шт. шт. пр-р	2 1 0,70 2 2 2 2 1	26/10
	ул.Оплеснина, д.17, кв.13	смена прох.пробок д.20мм пр. установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. шт.	2 1	51/10
	ул.Оплеснина, д.17, кв.13 19.10.23г.	приварка резьбы д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм установка крана "Маевского" д.15мм	шт. шт. шт.	1 1 1	107/10
	ул.Оплеснина, д.17, кв.13 14.10.23г.	демонтаж радиатора установка заглушки д.20мм НР муфта д.20мм чуг.	шт. шт. шт.	1 2 1	107/10
	ул.Оплеснина, д.22, кв.43	демонтаж двухходового крана замена трубопровода ст.д.20мм отвод ст.д.20мм приварка резьбы д.20мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиатору)	шт. м шт. шт. врез.	1 2,50 4 2 2	217/10
	ул.Оплеснина, д.22, кв.45	демонтаж двухходового крана	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
		установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	2	
		демонтаж крана	шт.	2	
		установка заглушки д.20мм ВР	шт.	2	169/1/08
	ул.Первом., д.9	тепловая изоляция трубопроводов отопления в ТУ	шт.	1	
	ул.Первом., д.11	тепловая изоляция трубопроводов отопления в ТУ	шт.	1	