

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | ул.Гайдара, д.3, 3 под. 2 под. | восстановление контактных соединений на светильник под козырьком регулировка фотореле | | | 87/02 |
| | ул.Гайдара, д.4, 2 под. | восстановление контактных соединений на светильник под козырьком | | | 133/02 |
| | ул.Гайдара, д.5, 2 под. | замена эл. ламп 60 Вт | шт. | 1 | 120/02 |
| | ул.Гайдара, д.11, 7 под. | замена эл. ламп 60 Вт | шт. | 1 | 65/02 |
| | ул.Горького, д.1Б | замена эл. ламп 60 Вт | шт. | 1 | 62/02 |
| | ул.Горького, д.20, кв.17 | обследование инженерных сетей | | | 93/02 |
| | ул.3.Космодемьянской, д.2А, 3 под. | замена эл. ламп 60 Вт | шт. | 1 | 145/02 |
| | ул.3.Космодемьянской, д.13, 8 под. | замена эл. ламп 60 Вт | шт. | 1 | 90/02 |
| | ул.3.Космодемьянской, д.15, 8 под. | замена эл. ламп 60 Вт | шт. | 2 | 109/02 |
| | ул.3.Космодемьянской, д.20, кв.7 | обследование инженерных сетей | | | 29/02 |
| | ул.Лермонтова, д.13, кв.18 | обследование инженерных сетей | | | 31/02 |
| | ул.Лермонтова, д.15, кв.8 | обследование инженерных сетей | | | 33/02 |
| | ул.Нагорная, д.1А | регулировка фотореле | | | |
| | ул.Нагорная, д.4, 1 под. | замена эл. ламп 60 Вт | шт. | 1 | 17/02 |
| | ул.Нагорная, д.5, 1 под. | обследование инженерных сетей | | | 75/02 |
| | ул.Оплеснина, д.7, 2 под. | перетяжка контактных соединений | | | 49/02 |
| | ул.Оплеснина, д.14, 2 под. | ремонт распред.коробки | | | |
| | ул.Оплеснина, д.16, кв.54 | перезапуск автомата | | | 26/02 |
| | ул.Оплеснина, д.17, 4 под. | закрытие ЩЭ 4 эт. болт М6 гайка М6 дюбель-гвоздь | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 80/02 38/02 |
| | ул.Оплеснина, д.17, кв.50 | перезапуск автомата | | | 56/02 |
| | ул.Оплеснина, д.18, кв.21 | перезаделка магистрального соединения жим ответвительный термоусадка Н2 (2) 600V25x5 | шт. шт. | 2 2 | 47/02 |
| | ул.Оплеснина, д.20, 2 под. | замена эл. ламп 60 Вт | шт. | 1 | 134/02 |
| | ул.Первомайская, д.1, кв.15 | перетяжка контактных соединений | | | 125/02 |
| 2. Работы по текущему ремонту | | | | | |
| | ул.Гайдара, д.6, 4 под., подвал | демонтаж кабеля труба гофрированная ПВХ труба гофрированная д.20мм с зондом затягивание провода в проложенные трубы ВВГ 2x4мм дюбель-хомут 11-18 установка автомата 1п ИЭК 16А | м м м м м шт. шт. | 7 7 7 7 7 20 1 | 77/1/02 |