

## Отчет предприятия ООО ЖК "Лидер С"

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию,  
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей  
за март 2026 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки
1	2	3	4	5	6
<b>Отопление</b>					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул.Гайдара, д.3, кв.5	обследование инженерных сетей			128/03
	ул.Гайдара, д.3, кв.45	заваривание свища на п/сушителе			53/03
	ул.Гайдара, д.5, 2 под., 1 эт.	перепаковка подвода к радиатору			47/03
	ул.Гайдара, д.9, кв.23	развоздушивание стояка			63/03
	ул.Гайдара, д.9, кв.29	замена прокладок д.25мм на п/сушителе	шт.	4	57/03
	ул.Горького, д.14, кв.12	замена прокладок д.20мм на п/сушителе	шт.	4	54/03
	ул.Горького, д.20, кв.49	обследование инженерных сетей			23/03
	ул.З.Космодемьянской, д.2А, кв.20	обследование инженерных сетей			59/03
	ул.З.Космодемьянской, д.4, кв.9,13	развоздушивание стояка			50/03
	ул.З.Космодемьянской, д.4, кв.39	замена трубопровода стального д.32мм	м	0,40	
	ул.З.Космодемьянской, д.4, кв.44	обследование инженерных сетей			73/1/03
	ул.З.Космодемьянской, д.15, кв.77	обследование инженерных сетей			78/03
	ул.Оплеснина, д.18, кв.16	обследование инженерных сетей			49/03
	ул.Оплеснина, д.18, кв.29	перепаковка подвода к радиатору			2,24/03
	ул.Оплеснина, д.18, кв.37	обследование инженерных сетей			104/03
	ул.Оплеснина, д.22, кв.18а	перепаковка подвода к радиатору			102/03
	ул.Оплеснина, д.22, кв.41	хомут д.20мм	шт.	1	31/03
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара., д.9, 2 под., 1/2 эт.	смена прох.пробки д.15x32мм пр.	шт.	1	85/03
		смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	1	
	ул.Герцена, д.3, 1 под., 1 эт.	демонтаж радиатора	шт.	1	80/03
		установка радиатора б/мет 6 секций	шт.	1	
		радиатор биметаллический (секция)	шт.	6	
		установка пробок	шт.	4	
		комплект монтажный д.15мм	шт.	1	
		кронштейн для б/радиатора	шт.	3	
	смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	2		
	ул.З.Космодемьянской, д.15, кв.60	демонтаж радиатора	шт.	1	58/03
		установка заглушки д.20мм ВР	шт.	2	
	ул.З.Космодемьянской, д.15, кв.60	демонтаж радиатора (кухня)	шт.	1	