

Отчет предприятия ООО ЖК "Лидер С"

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию,
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за апрель 2026 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	ул.Гайдара, д.6, кв.45	хомут д.20мм	шт.	1	46/04
	ул.З.Косм., д.4, "Будь здоров"	обследование инженерных сетей			29/04
	ул.З.Косм., д.13, кв.31	перепакровка подвода к радиатору			38/04
	ул.З.Косм., д.15, кв.81	перепакровка подвода к радиатору			83/04
	ул.Оплеснина, д.17, кв.33	развоздушивание стояка			78/04
	ул.Оплеснина, д.17, кв.33,36	развоздушивание стояка			75/04
	ул.Оплеснина, д.17, кв.8,36	развоздушивание стояка			81/04
	ул.Оплеснина, д.22, кв.15	установили хомут д.20мм заваривание свища	шт.	1	79/04
	ул.Первомайская, д.1, кв.3	перепакровка подвода к п/сушителю			95/04
	ул.Первомайская, д.1, кв.36	перепакровка подвода к п/сушителю			8/04
	ул.Первомайская, д.2/3, кв.5	замена трубопровода ст. д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	м шт.	1,20 2	7/1/04
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара, д.10, 3 под., подвал	замена трубопровода ст.д.15мм отвод д.15мм приварка резьбы д.15мм смена сгона в сборе д.15мм L=150мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г	м шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4,34 1 1 1 1 1 1	
	ул.Оплеснина, д.17, кв.12,16	замена трубопровода ст.д.15мм отвод д.15мм	м шт.	2,20 4	10/04
	ул.Оплеснина, д.17, кв.34	замена трубопровода ст. д.20мм отвод ст.д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм смена прох.пробки д.20мм пр. замена трубопровода ст.д.15мм отвод д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы к радиатору) резьба д.15мм	м шт. шт. шт. м шт. шт. шт.	7,0 12 2 2 3,0 1 2 2	75/3/04
	ул.Оплеснина, д.18, кв.17	демонтаж радиатора установка радиатора б/мет 10 секций (материал жильца)	шт. шт. шт.	1 1	